

АКТ №428 от 31.08.2017

согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции  
или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга  
ГБОУ СОШ №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга**

### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д.6а, литер А**

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание **2-3** этажа, **7 785,5** кв.м:

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **24 400** кв.м.

Объект культурного наследия: **нет**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

**оперативное управление**

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

**Комитет по образованию 190000, СПб, пер. Антоненко, д.8, литер А;**

**Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга**

**198510, СПб, г. Петергоф, Калининская ул., д.7**

### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): **образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

**-реализация образовательных программ начального общего, основного общего и  
среднего общего образования,**

**-реализация дополнительных общеобразовательных программ,**

**-присмотр и уход за детьми.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): до **1000** человек в день

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

**к месту предоставления услуги на дому, дистанционно**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушением интеллекта)

**Все категории инвалидов рассматриваются только для посещения**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Директор ГБОУ школа №430 Петровского района Санкт-Петербурга Горбунова Евдокия Васильевна, с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, действующий на основании доверенности № 18/08- 6 от 10 августа 2017**

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У) соответствует частично (условно) для К, О, С, Г, У не соответствуют, для К, О, С, Г, У) нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный: **да, соответствует К,О**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, частично соответствует О,С,Г,У**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, соответствует К,О,С,Г,У**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, соответствует К,О,С,Г,У**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0.75-1.2 м): **да, частично соответствует К,О,С,Г,У**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, частично соответствует О,С,Г,У, не соответствует К**

17. Наличие носителей той информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У*: **нет**

17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

написшей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

17.3. дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://schkol439.ru>

размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

#### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объект не предоставляет услуг для инвалидов. Инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресу:

ГБОУ школа №439 Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Влан-Мещинская, д. 5, литер А

<http://sch439.petersburgedu.ru>

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: **198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д.6а, литер А** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуги на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	<b>Основные меры</b>	
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К.О.С.Г.У	Территория прилегающая к объекту огорожена. Достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Перед входом на территорию расположена входная калитка, рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена информационная табличка с номером телефона <b>417-38-52</b> ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного тактильного знака «Инвалид».	

		<p>пиктограмма на контрастном фоне.</p> <p>Пути перемещения к главному входу доступны.</p>	
1.2	К.О.С.ГУ	<p><b>Приказом от 26.04.2016 г. № 85</b></p> <p>назначены ответственные сотрудники учреждения:</p> <p><b>Карташов А.Г., Белошевич В.Б.,</b></p> <p>для сопровождения МПН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в то же время инструкцию, которых внесены соответствующие пометки.</p> <p>Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (<b>инструктаж проведен 01.02.2017 г.</b>) провел <b>Карташев А.Г. и.о. зам.директора по безопасности</b></p>	<p><b>Приказ</b> <b>№85</b> <b>от</b> <b>26.04.2016</b></p>
2		<p><b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b></p>	
2.1	К	<p>Перед входом установлен наружный стационарный пандус, оборудован опорными поручнями, доступно.</p>	
2.2	О.С.ГУ	<p>Наружный лестничный марш частично оборудован для инвалидов</p>	
2.3	К.О.С.ГУ	<p>Крыльцо на входном узле доступно, соответствует нормам.</p> <p>Имеет широкую входную дверь в здание</p> <p>Ширина дверных проемов достаточна для проезда и маневрирования на кресле-коляске.</p> <p>У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги, оформлена в виде информационного тактильного знака «Инвалид», пиктограмма на контрастном фоне.</p> <p>Стеклопакеты дверей тамбура имеют контрастную маркировку.</p>	
2.4	К.О.С.ГУ	<p>На входной двери указано направление открывания и закрывания входной двери.</p> <p>На выходе из входной двери установлен световой маяк «Выход из помещения».</p> <p>Нормы до места предоставления услуги по требованию, включая допуск на объект сотрудников с нарушениями зрения, неслышающих собак-поводырей при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г. № 38)</p>	<p><b>Приказ</b> <b>№85</b> <b>от</b> <b>26.04.2016</b></p>
3		<p><b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b></p>	
3.1	К.О.С.ГУ	<p>Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы достаточны для проезда и маневрирования на кресле-коляске.</p> <p>Установлена пиктограмма направление движения инвалидов и МПН.</p> <p>Лестничный марш межэтажный не оборудован для</p>	

		<p>инвалидов.</p> <p>Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. На двери указано направление открывание и закрывание двери.</p> <p>Перемещение МПН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию)</p>	
3.2	С	Тотально слепым требуется сопровождение	
3.3	К.О.С.Г.У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №85 от 26.04.2016
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	К.О.С.Г.У	<p>Предоставление услуг для инвалидов и МПН организовано на первом этаже здания в сопровождении сотрудника</p> <p>На справочном стенде указана информация о предоставлении услуги и расположении помещений для инвалидов и МПН.</p> <p>Аудитория для приема посетителей инвалидов располагается на первом этаже. Имеет указывающую пиктограмму.</p> <p>Медицинский кабинет располагается на первом этаже. Имеет указывающую пиктограмму.</p> <p>Пункт охраны, в холле здания школы, имеет пиктограмму - справочное.</p>	
4.2	К.О.С.Г.У	<p>Аудитория для приема посетителей инвалидов располагается на первом этаже. Имеет указывающую пиктограмму.</p> <p>Медицинский кабинет располагается на первом этаже. Имеет указывающую пиктограмму.</p> <p>Пункт охраны, в холле здания школы, имеет пиктограмму - справочное.</p>	
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	О.С.Г.У	<p>На 1 этаже. Раздельный. При входе в женское отделение имеется завешенные дверного порога.</p> <p>Размеры и внутреннее оборудование условно соответствуют требованиям для категорий инвалидов</p> <p>Пиктограммой «инвалид» и информационной табличкой указано направление в раздельный санузел.</p>	
5.2	К	Санитарно-гигиеническое помещение не доступно.	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К.О.С.Г.У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом п.1.2	Приказ №85 от 26.04.2016
6.2	К.О.С.Г.У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте.</p> <p><a href="http://school430.ru/">http://school430.ru/</a></p> <p>На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контактная информация;</li> <li>- информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема);</li> <li>- информация о предоставляемых услугах;</li> <li>- порядок предоставления услуг инвалидам;</li> <li>- условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов;</li> <li>- версия сайта для слабовидящих граждан</li> <li>- информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указать наличия / отсутствия санузла для инвалидов.</li> </ul> <p>Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресу: ГБОУ школа №439 Петродворцового района Санкт-</p>	



		Петербурга. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Блан-Менильская, д. 5, литера А <a href="http://cor439.petersburgedu.ru/">http://cor439.petersburgedu.ru/</a>	
6.3	К.О,С,Г,У	<b>Приказом от 29.10.2 №</b> назначен ответственный сотрудник учреждения: для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
7.1	К.О,С,Г,У	Маршрут движения к ГБОУ СОШ №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга от ближайшей остановки общественного транспорта 550 м. Ближайшая к ГБОУ СОШ №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга остановка общественного транспорта находится на ул.Федюнинского, (Ораниенбаумский проспект) Автобус № 7Л, №3АЛ, №33Л Маршрутное такси №300	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	К.О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. В связи со спецификой учреждения автостоянка не предусмотрена.	

## V. Рекомендации

1. Подготовить письмо в администрацию по оборудованию парковочного места у прилегающей территории объекта: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Скуридина, д.6а, литер А в соответствии с СП 59.13330.2016
2. Адаптировать наружный лестничный марш в соответствии с СП 59.13330.2016
3. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с СП 59.13330.2016
4. Установить тактильные пиктограммы в учреждении с дублированием шрифта Брайля в соответствии с СП 59.13330.2016.
5. Установить доводчик двери с задержкой для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016.

Подпись руководителя Объекта  
или доверенного лица



Горбунова Е.В./

Дата

Подпись руководителя общественного  
объединения инвалидов  
или доверенного лица



/Лебедев В.А. /

Дата